



**FICHE DE CONFORMITE**

FC01PQC01R12

(Selon REN°0071)

Client: SARL GIPAR BRIQUETERIE

Ordre de service N°00216

Type de produit : Briques LD 08 trous ( 300X100X200 ) BR-18-00216

Désignations	Tolérances NF EN 771-1/CN	Résultats	
		Mini	Max
Planéité ( mm )	< 5 mm	0,42	0,83
Rectitude (mm)	< 5mm	0,33	1,04
		Valeur Moyenne	
Dimensions (mm)	± 3%		
Longueur		300,3	
Largeur		100,8	
Hauteur		201,7	
Epaisseur des parois:			
Exterieurs		7,6	
Cloisons		6,0	
Eclatements	Aucun cratère de Ø moy supérieur à 10 mm pas plus de 3 cratères par décimètre carré de Ø moy compris entre 5 et 10 mm	0	
Taux initial D'absorption d'eau	≤ 2 (Kg/m <sup>2</sup> min)	0,3	
Ecart	≤ 0,4(Kg/m <sup>2</sup> min)	0,1	
Résistance à la compression(N/mm <sup>2</sup> )	RC 40 Moy : 4,0	Moy: 4,1	

**Classification : RC 40**

**AVIS ET INTERPRETATION :**

Les résultats des mesures des caractéristiques dimensionnelles , des essais d'absorption d'eau et d'éclatements obtenus sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 771-1/CN Mars 2012 .

Fait à BOUMERDES, le 22/01/18

Le Sous Directeur du Laboratoire  
Céramique et Verre

PL Le Directeur des Laboratoires

SEFSAN Rachid

