



FICHE DE CONFORMITE

(Selon REN°0622)

Client SARL GIPAR /Briqueterie

Ordre de service N°00632

Type de produit : Briques LD 32 Trous (30*30*20)cm BR-17-02019

Désignations	Tolérances NF EN 771-1/CN	Résultats	
		Mini	Max
Planéité (mm)	< 5 mm	0,31	1,32
Rectitude (mm)	< 5mm	0,15	0,52
		Valeur Moyenne	
Dimensions (mm)	plus ou moins 3%		
Longueur			302,9
Largeur	< 4mm entre 2 briques		298,5
Hauteur	< 4mm entre 2 briques		200,6
Epaisseur des parois:			
Exterieurs			8,4
Cloisons			6,7
Eclatements	Aucun cratère de Ømoy supérieur à 10 mm pas plus de 3 cratères par décimètre carré de Ømoy compris entre 5 et 10 mm		0
			0
Taux initial D'absorption d'eau	< ou =2 (Kg/m² min)		0,5
Ecart	< ou = 0,4(Kg/m² min)		0,1
Résistance à la compression(N/mm²)	RC 60 Moy : 6,0		Moy: 6,8

Classification : RC 60

AVIS ET INTERPRETATION :

Les résultats des mesures des caractéristiques dimensionnelles , des essais d'absorption d'eau et d'éclatements obtenus sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 771-1/CN Mars 2012 .

Fait à BOUMERDES, le 09/04/17

Le Directeur des Laboratoires

Le Sous Directeur du Laboratoire

Céramique et Verre



B. RAZIBAOUENE

BELAL Ahmed

